




Merkblatt über Handsteuereinrichtungen

Melder	Zweck	Quelle
	<p>Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr bzw. zentrale Leitstelle</p> <p>Beschriftung „Feuerwehr“ Farbe RAL 3000</p>	<p>EN 54-11 (früher DIN 14655)</p>
	<p>Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage</p> <p>Beschriftung „Hausalarm“ Farbe RAL 5009</p>	<p>Merkblatt M11 Alarmierungsanlagen DIN VDE 0833-2</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge</p> <p>Beschriftung „Rauchabzug“</p> <p>Farbe RAL 2011</p>	<p>VdS 2592</p>
	<p>Handsteuereinrichtung für CO gesteuerte Auslösevorrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge</p> <p>Aufschrift „Rauchabzug“</p> <p>Farbe RAL 3000</p>	

Melder	Zweck	Quelle
	<p>Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen Beschriftung mit Auslösefunktion</p> <p>Farbe RAL 7035</p>	
	<p>Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung Beschriftung mit Auslösefunktion</p> <p>Farbe RAL 6032</p>	
	<p>Handsteuereinrichtung für CO² Stop</p> <p>Beschriftung „CO² Stop“</p>	<p>VdS 2093 ZH 1/206</p>